갓동준 소방관계법규(공채) 적중 문제(축약_일부분)

19년도 문제	적중 유사 문제
1. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 1급 소방안전관리대상물로 옳은 것은? ① 지하구 ② 동·식물원 ③ 가연성 가스를 1천톤 이상 저장·취급하는 시설 ④ 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고	소방관계법규 기본서 2권 P. 212 05 소방안전관리자를 두어야 하는 1급 소방안전관리대상물이 아닌 것은? ① 연면적 1만5천m² 이상 특정소방대상물 ② 층수가 11층 이상인 특정소방대상물 ③ 자동화재탐지설비가 설치되는 대상물 ④ 가연성 가스 1천톤 이상 저장·취급시설
2. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 수용인원 산정방법으로 옳지 않은 것은? ① 침대가 있는 숙박시설은 해당 특정소방물의 종사자 수에 침대 수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수로 한다. ② 침대가 없는 숙박시설은 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 바닥면적의 합계를 3 ㎡로 나누어 얻은 수를 합한 수로 한다. ③ 강의실 용도로 쓰이는 특정소방대상물은 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9 ㎡로 나누어 얻은 수로 한다. ④ 문화 및 집회시설은 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 3 ㎡로 나누어 얻은 수로 한다.	소방관계법규 객관식 문제집 P.95 67 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 상 별표4에서 다중이용업소 수용인원의 산정방법으로 옳지 않은 것은? ① 강의실·휴게실 등의 용도로 쓰이는 특정소방대상물은 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9㎡로 나누어 얻은 수 ② 강당, 종교시설은 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수 ③ 바닥면적을 산정하는 때에는 복도, 계단 및 화장실의 바닥면적을 포함하지 않는다. 계산 결과 소수점 이하의 수는 반올림한다. ④ 침대가 없는 숙박시설은 해당 특정소방대상물의 바닥면적의 합계를 3㎡로 나누어 얻은 수를 합한 수
3. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 상 소방시설관리사의 자격의 취소·정지 사유로 옳지 않은 것은? ① 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우 ② 등록사항의 변경신고를 하지 아니한 경우 ③ 소방시설관리사증을 다른 자에게 빌려준 경우 ④ 소방안전관리 업무를 하지 아니하거나 거짓으로 한 경	소방관계법규 기본서 2권 P. 241 08 다음 중 소방시설관리사 자격을 반드시 취소하지 않아도 되는 것은? ① 소방시설관리사증을 다른 자에게 빌려준 경우 ② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 합격한 경우 ③ 소방시설 등의 자체점검을 하지 않은 경우 ④ 둘 이상 업체에 취업한 경우

4.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 화재안전정책기본계획 등의 수립 및 시행에 관한 내용 으로 옳은 것은?

① 기본계획에는 화재안전분야 국제경쟁력 향상에 관한 사항이 포함되어야 한다.

② 소방본부장은 기본계획을 시행하기 위하여 5년마다 시행계획을 수립·시행하여야 한다.

③ 기본계획은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방본부장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립한다.

④ 국가는 화재안전 기반 확충을 위하여 화재안전정책에 관한 기본계획을 10년마다 수립·시행하여야 한다.

소방관계법규 객관식 문제집 P. 84

30 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 상 화재안전정책기본계획 등의 수립·시행 등에 대한 설명에서 가장 부적절한 것은?

① 시·도지사는 화재안전 기반 확충을 위하여 화재안전정책에 관한 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소방청장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립한다.

③ 소방청장은 기본계획을 시행하기 위하여 매년 시행계획을 수립·시행하여야 한다.

④ 소방청장은 기본계획 및 시행계획을 수립하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

5.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 하여야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

① 근린생활 중 숙박시설

② 의료시설 중 요양병원

③ 노유자시설

④ 운동시설 중 수영장

소방관계법규 기본서 2권 P. 207

62
다음 보기 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물의 범주에 해당되는 것은?

㉮ 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
㉯ 노유자시설 및 숙박이 불가능한 수련시설
㉰ 건축물의 옥내에 있는 운동시설(수영장은 제외한다.)
㉱ 의료시설 중 정신보건시설

① ㉮㉯
② ㉮㉱
③ ㉯㉰
④ ㉰㉱

6.「위험물안전관리법 시행규칙」상 옥외저장탱크의 위치· 구조 및 설비 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 옥외저장탱크는 위험물의 폭발 등에 의하여 탱크 내의 압력이 비정상적으로 상승하는 경우에 내부의 가스 또는 증기를 상부로 방출할 수 있는 구조로 하여야 한다.

② 이황화탄소의 옥외저장탱크는 벽 및 바닥의 두께가 0.2 m 이상이고 누수가 되지 아니하는 철근콘크리트의 수조에 넣어 보관하여야 한다.

③ 옥외저장탱크의 배수관은 탱크의 밑판에 설치하여야 한다. 다만, 탱크와 배수관과의 결합부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 탱크의 옆판에 설치할 수 있다.

④ 제3류 위험물 중 금수성물질(고체에 한한다)의 옥외저장 탱크에는 방수성의 불연재료로 만든 피복설비를 설치 하여야 한다.

소방관계법규 기본서 3권 P. 264~265

10. 옥외저장탱크의 펌프설비(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 말하며, 당해 펌프 및 전동기를 위한 건축물 그 밖의 공작물을 설치하는 경우에는 당해 공작물을 포함한다. 이하 같다)는 다음 각 목에 의하여야 한다.

가. 펌프설비의 주위에는 너비 3m 이상의 공지를 보유할 것. 다만, 방화상 유효한 격벽을 설치하는 경우와 제6류 위험물 또는 지정수량의 10배 이하 위험물의 옥외저장탱크의 펌프설비에 있어서는 그러하지 아니하다.

나. 펌프설비로부터 옥외저장탱크까지의 사이에는 당해 옥외저장탱크의 보유공지 너비의 3분의 1 이상의 거리를 유지할 것

다. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것

라. 펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물 그 밖의 공작물(이하 "펌프실"이라 한다)의 벽·기둥·바닥 및 보는 불연재료로 할 것

마. 펌프실의 지붕을 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 할 것

바. 펌프실의 창 및 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

사. 펌프실의 창 및 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 할 것

아. 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m 이상의 턱을 만들고 바닥은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집유설비를 설치할 것

자. 펌프실에는 위험물을 취급하는 데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것

차. 가연성 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 옥외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것

카. 펌프실 외의 장소에 설치하는 펌프설비에는 그 직하의 지반면의 주위에 높이 0.15m 이상의 턱을 만들고 당해 지반면은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집유설비를 할 것. 이 경우 제4류 위험물(온도 20℃의 물 100g에 용해되는 양이 1g 미만인 것에 한한다)을 취급하는 펌프설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배수구에 유입하지 아니하도록 집유설비에 유분리장치를 설치하여야 한다.

타. 인화점이 21℃ 미만인 위험물을 취급하는 펌프설비에는 보기 쉬운 곳에 제9호 마목의 규정에 준하여 "옥외저장탱크 펌프설비"라는 표시를 한 게시판과 방화에 관하여 필요한 사항을 게시한 게시판을 설치할 것. 다만, 소방본부장 또는 소방서장이 화재예방상 당해 게시판을 설치할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

11. 옥외저장탱크의 밸브는 주강 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 되어 있고, 위험물이 새지 아니하여야 한다.
12. 옥외저장탱크의 배수관은 탱크의 옆판에 설치하여야 한다. 다만, 탱크와 배수관과의 결합 부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 탱크의 밑판에 설치할 수 있다.
13. 부상지붕이 있는 옥외저장탱크의 옆판 또는 부상지붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다. 다만, 당해 옥외저장탱크에 저장하는 위험물의 안전관리에 필요한 가동(可動)사다리, 회전방지기구, 검척관(檢尺管), 샘플링(sampling)설비 및 이에 부속하는 설비에 있어서는 그러하지 아니하다.
14. 옥외저장탱크의 배관의 위치·구조 및 설비는 제15호의 규정에 의한 것 외에 별표 4 X의 규정에 의한 제조소의 배관의 기준을 준용하여야 한다.
15. 액체위험물을 이송하기 위한 옥외저장탱크의 배관은 지진 등에 의하여 당해 배관과 탱크와의 결합 부분에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다.
16. 옥외저장탱크에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준에 의하여야 한다.
17. 지정수량의 10배 이상인 옥외탱크저장소(제6류 위험물의 옥외탱크저장소를 제외한다)에는 별표 4 Ⅷ 제7호의 규정에 준하여 피뢰침을 설치하여야 한다. 다만, 탱크에 저항이 5Ω이하인 접지시설을 설치하거나 인근 피뢰설비의 보호 범위 내에 들어가는 등 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.
18. 액체위험물의 옥외저장탱크의 주위에는 IX의 기준에 따라 위험물이 새었을 경우에 그 유출을 방지하기 위한 방유제를 설치하여야 한다.
19. 제3류 위험물 중 금수성물질(고체에 한한다)의 옥외저장탱크에는 방수성의 불연재료로 만든 피복설비를 설치하여야 한다.
20. 이황화탄소의 옥외저장탱크는 벽 및 바닥의 두께가 0.2m 이상이고 누수가 되지 아니하는 철근콘크리트의 수조에 넣어 보관하여야 한다. 이 경우 보유공지·통기관 및 자동계량장치는 생략할 수 있다.
21. 옥외저장탱크에 부착되는 부속설비(교반기, 밸브, 플챔버, 화염방지장치, 통기관대기밸브, 비상압력배출장치를 말한다)는 기술원 또는 소방청장이 정하여 고시하는 국내·외 공인시험기관에서 시험 또는 인증 받은 제품을 사용하여야 한다.

7. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 환기설비는 자연배기 방식으로 하여야 한다.
② 제6류 위험물을 취급하는 제조소는 안전거리 적용제외 대상이다.
③ "위험물 제조소"라는 표시를 한 표지의 바탕은 흑색 으로, 문자는 백색으로 하여야 한다.
④ 제5류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소에는 "화기 엄금"을 표시한 게시판을 설치하여야 한다.

소방관계법규 기본서 3권 P. 209~210

(3) 위험물제조소의 표지 및 게시판

① 표지 및 게시판

구 분	설치 및 표시
표 지	㉠ 표지 : 한 변의 길이 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이 0.6m 이상 ㉡ 표지 바탕 : 바탕은 백색, 문자는 흑색
게시판	㉠ 게시판 : 한 변의 길이 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이 0.6m 이상 ㉡ 게시판 바탕 : 바탕은 백색, 문자는 흑색 ㉢ 게시판 기재 : 유별, 품명, 저장최대수량, 취급최대수량, 위험물안전관리자의 성명 또는 직명, 주의사항

② 주의사항

품 명	주의사항	게시판표시
제2류 위험물(인화성고체), 제3류 위험물(자연발화성물질), 제4류 위험물, 제5류 위험물	화기엄금	적색바탕에 백색문자
제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물) 제3류 위험물(금수성 물질)	물기엄금	청색바탕에 백색문자
제2류 위험물	화기주의	적색바탕에 백색문자

(4) 건축물의 구조

① 지하층이 없도록 할 것
② 벽, 기둥, 보, 서까래 및 계단은 불연재료로 하고, 연소우려가 있는 외벽은 개구부가 없는 내화구조로 할 것
③ 지붕은 가벼운 불연재로 덮을 것
④ 출입구 및 비상구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하되 연소 우려가 있는 외벽에 설치하는 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치할 것
⑤ 액체의 위험물을 취급하는 건축물의 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재료를 사용하고 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집유설비를 설치할 것

(5) 환기설비

① 환기 : 자연배기방식
② 급기구의 설치 및 크기

구 분	기 준
급기구의 설치	바닥면적 150m²마다 1개 이상
급기구의 크기	800cm² 이상

③ 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것
④ 환기구는 지붕 위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루푸팬 방식으로 설치할 것

(6) 배출설비

① 배출설비 : 국소방식


전역방식으로 할 수 있는 것
㉠ 위험물취급설비가 배관이음 등으로만 된 경우
㉡ 건축물의 구조·작업 장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우

② 배출능력 : 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상
③ 급기구는 높은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것
④ 배풍기 : 강제배기방식

8. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 고인화점위험물을 상온 에서 취급하는 경우 제조소의 시설기준 중 일부 완화된 시설기준을 적용할 수 있는데, 고인화점위험물의 정의로 옳은 것은?

① 인화점이 250 ℃ 이상인 인화성 액체
② 인화점이 100 ℃ 이상인 제4류 위험물
③ 인화점이 70 ℃ 이상 200 ℃ 미만인 제4류 위험물
④ 인화점이 70 ℃ 이상이고 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이상인 제4류 위험물

소방관계법규 기본서 3권 P. 251



Ⅲ. 고인화점 위험물의 제조소의 특례


인화점이 100℃ 이상인 제4류 위험물(이하 "고인화점위험물"이라 한다)만을 100℃ 미만의 온도에서 취급하는 제조소로서 그 위치 및 구조가 다음 각 호의 기준에 모두 적합한 제조소에 대하여는 Ⅰ, Ⅱ, Ⅳ 제1호, Ⅳ 제3호 내지 제5호, Ⅷ 제6호·제7호 및 Ⅸ 제1호 나목 2)에 의하여 준용되는 별표 6 Ⅸ 제1호 나목의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 다음 각 목의 규정에 의한 건축물의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측으로부터 당해 제조소의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측까지의 사이에 다음 각 목의 규정에 의한 안전거리를 두어야 한다. 다만, 가목 내지 다목의 규정에 의한 건축물 등에 부표의 기준에 의하여 불연재료로 된 방화상 유효한 담 또는 벽을 설치하여 소방본부장 또는 소방서장이 안전하다고 인정하는 거리로 할 수 있다.
   가. 나목 내지 라목 외의 건축물 그 밖의 공작물로서 주거용으로 제공하는 것(제조소가 있는 부지와 동일한 부지 내에 있는 것을 제외한다)에 있어서는 10m 이상
   나. Ⅰ 제1호 나목 1) 내지 4)의 규정에 의한 시설에 있어서는 30m 이상
   다. 「문화재보호법」의 규정에 의한 유형문화재와 기념물 중 지정문화재에 있어서는 50m 이상
   라. Ⅰ 제1호 라목 1) 내지 5)의 규정에 의한 시설(불활성 가스만을 저장 또는 취급하는 것을 제외한다)에 있어서는 20m 이상
2. 위험물을 취급하는 건축물 그 밖의 공작물(위험물을 이송하기 위한 배관 그 밖에 이에 준하는 공작물을 제외한다)의 주위에 3m 이상의 너비의 공지를 보유하여야 한다. 다만, Ⅱ 제2호 각 목의 규정에 의하여 방화상 유효한 격벽을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 위험물을 취급하는 건축물은 그 지붕을 불연재료로 하여야 한다.
4. 위험물을 취급하는 건축물의 창 및 출입구에는 을종방화문·갑종방화문 또는 불연재료나 유리로 만든 문을 달고, 연소의 우려가 있는 외벽에 두는 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치하여야 한다.
5. 위험물을 취급하는 건축물의 연소의 우려가 있는 외벽에 두는 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 하여야 한다.

9. 「위험물안전관리법」상 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있는 경우로 옳은 것은?

① 농예용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 취급소
② 축산용으로 필요한 난방시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소
③ 수산용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 30배 이하의 저장소
④ 공동주택의 중앙난방시설을 위한 지정수량 30배 이하의 취급소

소방관계법규 객관식 문제집 P. 209



15 「위험물안전관리법」상 다음 중 <보기>의 ( )에 들어갈 수 없는 것은?


다음 ( )에 해당하는 제조소등의 경우에는 허가를 받지 아니하고 당해 제조소등을 설치하거나 그 위치·구조 또는 설비를 변경할 수 있으며, 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있다.

① 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소
② 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소
③ 공동주택의 중앙난방시설을 위한 저장소 또는 취급소
④ ③을 제외한 주택의 난방시설을 위한 저장소 또는 취급소

10. 「위험물안전관리법 시행령」상 위험물의 지정수량이 가장 큰 것은?

① 브롬산염류
② 아염소산염류
③ 과염소산염류
④ 중크롬산염류

소방관계법규 객관식 문제집 P. 232




94 다음 중 「위험물안전관리법 시행령」상 위험물의 품목 중 지정수량 단위가 가장 큰 것은?

① 휘발유 ② 등유
③ 중유 ④ 동식물유류

11. 「소방시설공사업법」상 소방시설업자가 소방시설공사등을 맡긴 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 그 사실을 알려야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 소방시설업을 휴업한 경우
② 소방시설업자의 지위를 승계한 경우
③ 소방시설업에 대한 행정처분 중 등록취소 처분을 받은 경우
④ 소방시설업에 대한 행정처분 중 영업정지 또는 경고 처분을 받은 경우

소방관계법규 기본서 3권 P. 26



14
소방시설업자가 관계인에게 통지해야 하는 경우가 아닌 것은?

① 소방시설업자의 지위승계시
② 소방시설업 등록취소 및 영업정지 처분을 받은 때
③ 휴업 또는 폐업시
④ 소방시설업 등록시

12. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방시설공사가 공사감리 결과보고서대로 완공되었는지를 현장에서 확인할 수 있는 대상으로 옳은 것은?

① 창고시설 또는 수련시설
② 호스릴소화설비를 설치하는 소방시설공사
③ 연면적 1만제곱미터 이상의 아파트에 설치하는 소방 시설공사
④ 가연성 가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지하에 매립된 가연성 가스탱크의 저장용량 합계가 1천톤 이상인 시설

소방관계법규 객관식 문제집 P. 170

46 다음 중 「소방시설공사업법 시행령」 상 소방시설공사의 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물의 범위로 옳은 것을 모두 고르면?

㉮ 교육연구시설 ㉯ 문화 및 집회시설
㉰ 지하구 ㉱ 수련시설

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉱
③ ㉯, ㉰ ④ ㉯, ㉱

13. 「소방시설공사업법」상 ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> 시·도지사는 소방시설공사업자가 소방시설공사현 장에 감리원 배치기준을 위반한 경우로서 영업정지가 그 이용자에게 불편을 주거나 그 밖에 공익을 해칠 우려가 있을 때에는 영업정지처분을 갈음하여 ( ) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

① 2,000만원
② 2,500만원
③ 3,000만원
④ 3,500만원

소방관계법규 기본서 3권 P. 28

18
소방시설업 과징금 부과기준은?

① 3,000만 원 이하
② 3,500만 원 이하
③ 5,000만 원 이하
④ 9,000만 원 이하

14. 「소방시설공사업법」상 행정처분 전에 청문을 하여야 하는 대상으로 옳지 않은 것은?

① 소방시설업의 등록취소 처분
② 소방기술 인정 자격취소 처분
③ 소방시설업의 영업정지 처분
④ 소방기술 인정 자격정지 처분

소방관계법규 기본서 3권 P.77

02
다음 중 청문대상이 아닌 것은?

① 소방시설업 등록취소
② 소방기술인정 자격취소처분
③ 소방공사업 자격취소
④ 소방시설업 영업정지

15. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방시설공사 결과 하자 보수대상과 하자보수 보증기간의 연결이 옳은 것은?

하자보수대상 소방시설	하자보수 보증기간
① 비상경보설비, 자동소화장치	2년
② 무선통신보조설비, 비상조명등	2년
③ 피난기구, 소화활동설비	3년
④ 비상방송설비, 간이스프링클러설비	3년

19년소방관계법규(공채) 동형모의고사
P. 17 4회 4번

04
「소방시설공사업법 시행령」상 하자를 보수하여야 하는 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간으로 옳은 것은?

① 유도등, 유도표지 – 1년
② 물분무등소화설비 – 2년
③ 자동화재탐지설비 – 3년
④ 간이스프링클러설비 – 4년

16. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방용수시설 설치 기준 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시·도지사는 소방활동에 필요한 소방용수시설을 설치 하고 유지·관리하여야 하고, 「수도법」 제45조에 따라 소화전을 설치하는 일반수도사업자는 관할 소방서장과 사전협의를 거친 후 소화전을 설치하여야 하며, 설치 사실을 관할 소방서장에게 통지하고, 그 소화전은 소방 서장이 유지·관리하여야 한다.

② 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하거나 소방용수시설 또는 비상소화장치의 효용을 해치거나 그 정당한 사용을 방해한 사람에 대해서는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 소방용수시설에 대한 조사, 소방대상물에 인접한 도로의 폭·교통상황, 도로주변의 토지의 고저·건축물의 개황 그 밖의 소방활동에 필요한 지리에 대한 조사를 월 1회 이상 실시하여야 하며, 조사결과는 2년간 보관하여야 한다.

④ 소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고 소방용 호스와 연결하는 소화전의 연결 금속구의 구경은 65밀리미터로 하여야 하며, 급수탑은 급수배관의 구경을 100밀리미터 이상으로 하고 개폐 밸브는 지상에서 1.5미터 이상 1.7미터 이하의 높이에 설치할 수 있다.

19년소방관계법규(공채) 동형모의고사 5회
20번 P.26

20
다음 중 「소방기본법 시행규칙」상 소방용수시설의 설치기준에 대한 설명이다. 가장 옳지 않은 것은?

① 소방용수시설을 주거지역 · 상업지역 및 공업지역에 설치하는 경우 소방대상물과의 수평거리를 100미터 이하가 되도록 한다.

② 소화전을 설치할 경우 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65밀리미터 이상으로 한다.

③ 급수탑을 설치할 경우 급수배관의 구경은 100밀리미터 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 1.5미터 이상 1.7미터 이하의 위치에 설치하도록 한다.

④ 저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5미터 이하가 되도록 한다.

소방관계법규 객관식 문제집 P.16

37 다음 중 「소방기본법」 상 소방용수시설에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 소방용수시설이란 소방활동에 필요한 소화전 · 급수탑 · 저수조를 말한다.
② 소방용수시설과 비상소화장치의 설치의 기준은 시 · 도의 조례로 정한다.
③ 시 · 도지사는 소방용수시설을 설치하고 유지 · 관리하여야 한다.
④ 수도법에 따라 소화전을 설치하는 일반수도사업자는 관할 소방서장과 사전협의를 거친 후 소화전을 설치하여야 한다.

17. 「소방기본법」상 불을 사용하는 설비의 관리기준 등에 대한 설명이다. ( ) 안에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

◦ 보일러: 보일러와 벽·천장 사이의 거리는 (가)미터 이상 되도록 하여야 한다.
◦ 난로: 연통은 천장으로부터 (나)미터 이상 떨어지고, 건물 밖으로 0.6미터 이상 나오게 설치하여야 한다.
◦ 건조설비: 건조설비와 벽·천장 사이의 거리는 (다) 미터 이상 되도록 하여야 한다.
◦ 음식조리를 위하여 설치하는 설비 : 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반으로부터 (라)미터 이상 떨어지게 해야 한다.

(가) (나) (다) (라)
① 0.5 0.6 0.6 0.6
② 0.6 0.6 0.5 0.6
③ 0.6 0.5 0.6 0.6
④ 0.6 0.6 0.5 0.5

소방관계법규 객관식 문제집 P. 33

93 「소방기본법 시행령」 상 보일러 등의 위치 · 구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로 옳은 것은?

① 보일러의 경우 가연성 벽 · 바닥 또는 천장과 접촉하는 증기기관 또는 연통의 부분은 규조토 · 석면 등 가연성 단열재로 덮어씌워야 한다.
② 보일러에 경유 · 등유 등 액체연료를 사용하는 경우에는 연료탱크는 보일러본체로부터 보행거리 1미터 이상의 간격을 두어 설치해야 한다.
③ 보일러에 액체연료를 사용하는 경우에 보일러를 설치하는 장소에는 환기구를 설치하는 등 가연성가스가 머무르지 아니하도록 해야 한다.
④ 보일러와 벽 · 천장 사이의 거리는 0.6미터 이상 되도록 하여야 한다.

18. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 손실보상에 관한 설명 중 ( ) 안에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

◦ 손실보상을 청구할 수 있는 권리는 손실이 있음을 안 날부터 (가)년, 손실이 발생한 날부터 (나)년 간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.
◦ 소방청장등은 손실보상심의위원회의 심사·의결을 거쳐 특별한 사유가 없으면 보상금 지급 청구서를 받은 날부터 (다)일 이내에 보상금 지급 여부 및 보상금액을 결정하여야 한다.
◦ 소방청장등은 결정일부터 (라)일 이내에 행정안전 부령으로 정하는 바에 따라 결정 내용을 청구인에게 통지하고, 보상금을 지급하기로 결정한 경우에는 특 별한 사유가 없으면 통지한 날부터 (마)일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.

	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
①	3	5	60	10	30
②	5	3	60	12	20
③	3	5	50	12	30
④	5	3	50	10	20

소방관계법규 객관식 문제집 P. 68

13 「소방기본법 시행령」 상 손실보상의 지급절차 및 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 손실보상의 청구는 관할 소방서장에게 하여야 한다.
② 특별한 사유가 없으면 보상금 지급 청구서를 받은 날부터 50일 이내에 보상금 지급 여부를 결정하여야 한다.
③ 손실보상 청구가 요건과 절차를 갖추지 못한 경우 그 청구를 각하하는 결정을 하여야 한다.
④ 보상금을 지급하기로 결정한 경우에는 특별한 사유가 없으면 통지한 날부터 20일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.

15 다음 보기의 괄호 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

손실보상을 청구할 수 있는 권리는 손실이 있음을 안 날부터 (㉮), 손실이 발생한 날부터 (㉯)간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.

① ㉮ : 3년, ㉯ : 7년
② ㉮ : 3년, ㉯ : 5년
③ ㉮ : 7년, ㉯ : 3년
④ ㉮ : 5년, ㉯ : 3년

소방관계법규 객관식 문제집 P.69

19. 「소방기본법」상 소방활동에 필요한 처분(강제처분 등)을 할 수 있는 처분권자로 옳은 것은?

㉠ 소방서장 ㉡ 소방본부장
㉢ 소방대장 ㉣ 소방청장 ㉤ 시·도지사

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄹ, ㅁ

소방관계법규 기본서 2권 P. 81

36
다음 강제처분에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

① 강제처분권자는 소방본부장, 소방서장, 소방대장이다.
② 강제처분을 방해한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
③ 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있다.
④ 시·도지사는 견인차량과 인력 등을 지원한 자에게 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 비용을 지급할 수 있다.

20. 「소방기본법 시행령」상 소방안전교육사시험 응시자격에 대한 설명으로 옳은 것은?

ㄱ. 「영유아보육법」 제21조에 따라 보육교사 자격을 취득한 후 2년 이상의 보육업무 경력이 있는 사람 ㄴ. 「국가기술자격법」 제2조제3호에 따른 국가기술자 격의 직무분야 중 안전관리 분야의 산업기사 자격을 취득한 후 안전관리 분야에 3년 이상 종사한 사람

ㄷ. 「의료법」 제7조에 따라 간호조무사 자격을 취득한 후 간호업무 분야에 2년 이상 종사한 사람 ㄹ. 「응급의료에 관한 법률」 제36조제3항에 따라 2급 응급구조사 자격을 취득한 후 응급의료 업무 분야에 3년 이상 종사한 사람

ㅁ. 「소방공무원법」 제2조에 따른 소방공무원으로 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람

ㅂ. 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」 제3조에 따라 의용소방대원으로 임명된 후 5년 이상 의용소 방대 활동을 한 경력이 있는 사람

① ㄱ, ㄷ, ㅁ
② ㄴ, ㄹ, ㅂ
③ ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄹ, ㅁ, ㅂ

소방관계법규 객관식 문제집 P. 42

17 다음 중 「소방기본법 시행령」 상 소방안전교육사의 응시자격 기준으로 옳지 않은 것은?

① 소방안전교육 관련 교과목(응급구조학과, 교육학과 또는 소방청장이 정하여 고시하는 소방 관련학과에 개설된 전공과목을 말한다)을 총 6학점 이상 이수한 사람
② 소방공무원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
③ 유아교육법에 따라 교원의 자격을 취득한 사람
④ 중앙소방학교 또는 지방소방학교에서 2주 이상의 소방안전교육사 관련 전문교육과정을 이수한 사람