

## 갓동준 소방관계법규(경채) 적중 문제(축약\_일부분)

19년도 문제(A형)	적중 유사 문제
<p>1. 「소방기본법」상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?</p> <p>① “소방대상물”이란 건축물, 차량, 선박(「선박법」 제1조 의2제1항에 따른 선박으로서 항구에 매어 둔 선박만 해당한다), 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공 구조물 또는 물건을 말한다.</p> <p>② “관계지역”이란 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃 지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.</p> <p>③ “소방본부장”이란 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도에서 화재의 예방·경계·진압·조사 및 구조·구급 등의 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.</p> <p>④ “소방대”란 화재를 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 소방공무원, 의무소방원, 자위소방대원으로 구성된 조직체를 말한다.</p>	<p style="text-align: center;">소방관계법규(경채) 객관식 P. 10</p> <p><b>14</b> 「소방기본법」상 정의에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?</p> <p>① 소방본부장이란 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도에서 화재의 예방·경계·진압·조사 및 구조·구급 등의 업무를 담당하는 기관의 장을 말한다.</p> <p>② 관계인이란 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말한다.</p> <p>③ 관계지역이란 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃 지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.</p> <p>④ 소방대상물이란 건축물, 차량, 선박, 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공 구조물 또는 물건을 말한다.</p>
<p>2. 「소방기본법 시행령」상 화재경계지구에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>① 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방 특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.</p> <p>② 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.</p> <p>③ 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에 화재경계지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 30일 전까지 그 사실을 통보하 여야 한다.</p> <p>④ 소방청장은 화재경계지구의 지정 현황 등을 화재경계 지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 한다.</p>	<p style="text-align: center;">소방관계법규(경채) 객관식 P. 21</p> <p><b>50</b> 「소방기본법」상 화재경계지구에 대한 다음 설명 중 가장 타당한 것은?</p> <p>① 화재가 발생할 우려가 높은 경우에도 일정한 구역을 화재경계지구로 지정할 수 있다.</p> <p>② 화재경계지구안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대하여 소방특별조사를 할 수 있다.</p> <p>③ 시·도지사는 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 소방에 필요한 훈련 및 교육을 실시할 수 있다.</p> <p>④ 화재경계지구의 지정은 소방본부장 또는 소방서장이 지정한다.</p>

3. 「소방기본법」상 소방박물관 등의 설립과 운영에 관한 설명이다. ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

소방의 역사와 안전문화를 발전시키고 국민의 안전 의식을 높이기 위하여 ( 가 )은/는 소방박물관을, ( 나 )은/는 소방체험관(화재 현장에서의 피난 등을 체험할 수 있는 체험관을 말한다)을 설립하여 운영할 수 있다.

( 가 ) ( 나 )

- |         |       |
|---------|-------|
| ① 소방청장  | 시·도지사 |
| ② 소방청장  | 소방본부장 |
| ③ 시·도지사 | 소방본부장 |
| ④ 시·도지사 | 소방청장  |

4. 「소방기본법 시행령」상 소방안전교육사의 배치대상별 배치기준에 관한 설명이다. ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

소방안전교육사의 배치대상별 배치기준에 따르면 소방청 ( 가 )명 이상, 소방본부 ( 나 )명 이상, 소방서 ( 다 )명 이상이다.

( 가 ) ( 나 ) ( 다 )

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| ① 1 | 1 | 1 |
| ② 1 | 2 | 2 |
| ③ 2 | 1 | 2 |
| ④ 2 | 2 | 1 |

5. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 손실보상에 관한 내용 중 소방청장 또는 시·도지사가 ‘손실보상심의위원회’의 심사·의결에 따라 정당한 보상을 하여야 하는 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 생활안전활동에 따른 조치로 인하여 손실을 입은 자
- ② 소방활동 종사 명령에 따른 소방활동 종사로 인하여 사망하거나 부상을 입은 자
- ③ 위험물 또는 물건의 보관기간 경과 후 매각이나 폐기로 손실을 입은 자
- ④ 소방기관 또는 소방대의 적법한 소방업무 또는 소방 활동으로 인하여 손실을 입은 자

6. 「소방기본법 시행령」상 소방활동구역의 출입자로 옳지 않은 것은?

- ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 관계인
- ② 구조·구급업무에 종사하는 사람
- ③ 수사업무에 종사하는 사람
- ④ 시·도지사가 출입을 허가한 사람

소방관계법규(경제) 객관식 P. 10

16 다음 중 「소방기본법」상 소방박물관 등의 설립과 운영에 관하여 알맞은 것은?

소방의 역사와 안전문화를 발전시키고 국민의 안전의식을 높이기 위하여 ( )은 ( )을, ( )는 ( )을 설립하여 운영 할 수 있다.

- ① 소방청장-소방박물관, 시·도지사-소방체험관
- ② 시·도지사-소방박물관, 소방청장-소방체험관
- ③ 소방본부장-소방박물관, 시·도지사-소방체험관
- ④ 시·도지사-소방박물관, 소방본부장-소방체험관

소방관계법규(경제) 객관식 P.38

20 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방안전교육사의 배치에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전교육사를 소방청, 소방본부 또는 소방서, 그 밖에 대통령령으로 정하는 대상에 배치할 수 있다.
- ② 소방서와 한국소방안전원의 배치기준은 2명 이상으로 동일하다.
- ③ 소방안전교육사의 배치대상 및 배치기준 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 소방본부와 한국소방산업기술원의 배치기준은 2인 이상으로 동일하다.

소방관계법규 기본서 2권 P. 109

02

다음 보기 중 소방활동에 있어서 손실보상에 관련된 규정이 있는 것을 모두 고르면?

- ㉠ 소방활동구역의 설정
- ㉡ 소방활동 종사명령
- ㉢ 위험시설 등에 대한 긴급조치
- ㉣ 피난명령

- ① ㉠㉡      ② ㉢㉣
- ③ ㉡㉢      ④ ㉢㉣

소방관계법규(경제) 객관식 P. 42

31 다음 중 「소방기본법 시행령」상 소방활동구역에 출입할 수 있는 자는?

- ㉠ 소방활동구역 밖에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
- ㉡ 수사업무에 종사하는 사람
- ㉢ 소방시설관련 자격이 있는 자
- ㉣ 교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 사람

- ① ㉠, ㉡      ② ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢      ④ ㉢, ㉣



<p>10. 「소방기본법」상 과태료 부과대상으로 옳은 것은?</p> <p>① 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 사람</p> <p>② 화재경계지구 안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부·방해 또는 기피한 자</p> <p>③ 소방자동차가 화재진압 및 구조활동을 위하여 출동할 때, 소방자동차의 출동을 방해한 사람</p> <p>④ 소방활동 종사 명령에 따라 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 방해한 사람</p>	<p>소방관계법규(경채) 객관식 P. 64</p> <p>33 다음 해당되는 자 중 행정질서법에 처해지는 경우는?</p> <p>① 화재경계지구 안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부·방해 또는 기피한 자</p> <p>② 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자</p> <p>③ 피난명령을 위반한 사람</p> <p>④ 정당한 사유 없이 물의 사용이나 수도의 개폐장치의 사용 또는 조작을 하지 못하게 하거나 방해한 자</p>
<p>11. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 지방소방기술심의위원회의 심의사항 으로 옳은 것은?</p> <p>① 화재안전기준에 관한 사항</p> <p>② 소방시설의 구조 및 원리 등에서 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항</p> <p>③ 소방시설의 설계 및 공사감리의 방법에 관한 사항</p> <p>④ 연면적 10만제곱미터 미만의 특정소방대상물에 설치된 소방시설의 설계·시공·감리의 하자 유무에 관한 사항</p>	<p>소방관계법규 기본서 2권 P. 205</p> <p>58 다음 중 지방소방기술심의위원회의 심의사항에 해당하는 것은?</p> <p>① 화재안전기준에 관한 사항</p> <p>② 소방시설의 구조 및 원리 등에서 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항</p> <p>③ 소방시설의 설계 및 공사감리의 방법에 관한 사항</p> <p>④ 소방시설에 하자가 있는지를 판단에 관한 사항</p>
<p>12. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 신축건축물로서 성능위주설계를 해야 할 특정 소방대상물의 범위로 옳은 것은?</p> <p>① 연면적 10만제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 기숙사</p> <p>② 건축물의 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물로서 아파트</p> <p>③ 지하층을 포함한 층수가 20층 이상인 특정소방대상물로서 복합건축물</p> <p>④ 연면적 3만제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 공항 시설</p>	<p>소방관계법규 기본서 2권 P. 194</p> <p>44 성능위주설계를 해야하는 대상물이 아닌 것은?</p> <p>① 연면적 20만 제곱미터 이상인 특정소방대상물</p> <p>② 건축물의 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물</p> <p>③ 연면적 3만제곱미터 이상인 도시철도 시설</p> <p>④ 영화상영관이 5개 이상인 특정소방대상물</p>

13. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방특별조사 결과에 따른 조치명령과 손실보상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사가 손실을 보상하는 경우에는 원가로 보상 하여야 한다.
- ② 손실보상에 관하여는 시·도지사와 손실을 입은 자가 협의하여야 한다.
- ③ 보상금액에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에는 시·도지사는 그 보상금액을 지급하거나 공탁하고 이를 상대방에게 알려야 한다.
- ④ 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복하는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

소방관계법규(경채) 객관식 P. 83

55 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 손실보상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·도지사는 소방대상물에 대한 조치명령으로 인하여 손실을 받은 자가 있는 경우에는 보상할 수 있다.
- ② 시·도지사가 손실을 보상하는 경우에는 소방대상물에 대한 조치명령 등으로 인하여 받은 손실을 공시지가로 보상하여야 한다.
- ③ 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복이 있는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 다음 날부터 30일 이내에 관할토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.
- ④ 시·도지사와 손실을 입은 자가 보상금액에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에는 시·도지사는 그 보상금액을 지급하거나 공탁하고 이를 알려야 한다.

14. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 무창층이 되기 위한 개구부의 요건 중 일부를 나타낸 것이다. ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

- 크기는 지름 ( 가 )센티미터 이상의 원이 ( 나 )할 수 있는 크기일 것
- 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 ( 다 )까지의 높이가 ( 라 )미터 이내일 것

( 가 ) ( 나 ) ( 다 ) ( 라 )

- ① 50 내접 윗부분 1.2
- ② 50 내접 밑부분 1.2
- ③ 50 외접 밑부분 1.5
- ④ 60 내접 밑부분 1.2

소방관계법규(경채) 객관식 P. 70

18 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 보기의 괄호 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

( ㉠ ) (이)한 지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창·출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)의 면적의 합계가 해당 층의 ( ㉡ ) (「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)의 ( ㉢ )이 되는 층을 말한다.

- ① (㉠): 무창층, (㉡): 총면적, (㉢): 30분의 1 이하
- ② (㉠): 유창층, (㉡): 바닥면적, (㉢): 30분의 1 이상
- ③ (㉠): 무창층, (㉡): 바닥면적, (㉢): 30분의 1 이하
- ④ (㉠): 유창층, (㉡): 총면적, (㉢): 30분의 1 이상



<p>15. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물 중 지하구에 관한 설명이다. ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전력·통신용의 전선이나 가스·냉난방용의 배관 또는 이와 비슷한 것을 집합수용하기 위하여 설치한 지하 인공구조물로서 사람이 점검 또는 보수를 하기 위하여 출입이 가능한 것 중 폭 ( 가 ) 이상이고 높이가 ( 나 ) 이상이며 길이가 ( 다 ) 이상 (전력 또는 통신사업용인 것은 ( 라 ) 이상)인 것</li> <li>◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 ( 마 )</li> </ul> </div> <p>( 가 ) ( 나 ) ( 다 ) ( 라 ) ( 마 )</p> <p>① 1.5m      2m      50m      500m      공동구</p> <p>② 1.5m      1.8m      30m      300m      지하가</p> <p>③ 1.8m      2m      50m      500m      공동구</p> <p>④ 1.8m      1.8m      50m      500m      지하가</p>	<p>소방관계법규 기본서 2권 P. 158</p> <p><b>39</b></p> <p>특정소방대상물 중 지하구는 지하구조물로서 사람이 점검 또는 보수를 하기 위하여 출입이 가능한 것 중 폭, 높이, 길이를 정확히 나타낸 것은?</p> <p>① 폭 : 1.8m 높이 : 2m 길이 : 50m이상(전력/통신사업용 : 500m이상)</p> <p>② 폭 : 1.8m 높이 : 2m 길이 : 10m이상(전력/통신사업용 : 500m이상)</p> <p>③ 폭 : 1.2m 높이 : 1m 길이 : 50m이상(전력/통신사업용 : 200m이상)</p> <p>④ 폭 : 1.2m 높이 : 2m 길이 : 10m이상(전력/통신사업용 : 200m이상)</p>
<p>16. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 노유자시설 및 의료시설의 경우 강화된 소방시설기준의 적용대상이다. 이에 해당하는 소방설비의 연결이 옳지 않은 것은?</p> <p>① 노유자시설에 설치하는 간이스프링클러설비</p> <p>② 노유자시설에 설치하는 비상방송설비</p> <p>③ 의료시설에 설치하는 스프링클러설비</p> <p>④ 의료시설에 설치하는 자동화재탐지설비</p>	<p>소방관계법규(경채) 객관식 P. 99</p> <p><b>105</b> 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 상 강화된 소방시설기준의 적용대상이 옳지 않은 것은?</p> <p>① 의료시설에 설치하는 자동화재속보설비</p> <p>② 노유자시설에 설치하는 스프링클러설비</p> <p>③ 노유자시설에 설치하는 단독경보형 감지기</p> <p>④ 의료시설에 설치하는 간이스프링클러설비</p>
<p>17. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 상 과태료 부과대상으로 옳은 것은?</p> <p>① 소방시설·피난시설 등이 법령에 위반된 것을 발견하였음에도 필요한 조치를 할 것을 요구하지 아니한 소방 안전관리자</p> <p>② 특정소방대상물에 소방안전관리자 또는 소방안전관리 보조자를 선임하지 아니한 자</p> <p>③ 특정소방대상물에 화재안전기준을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자</p> <p>④ 방염성능검사에 합격하지 아니한 물품에 합격표시를 하거나 합격표시를 위조하거나 변조하여 사용한 자</p>	<p>소방관계법규(경채) 객관식 P. 142</p> <p><b>13</b> 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 상 과태료에 해당되지 않는 것은?</p> <p>① 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등의 행위를 한 자</p> <p>② 소방안전관리자에게 불이익한 처우를 한 관계인</p> <p>③ 소방안전관리 업무를 하지 아니한 자</p> <p>④ 피난유도 안내정보를 제공하지 아니한 자</p>

18. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방특별조사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 관할구역에 있는 소방대상물, 관계 지역 또는 관계인에 대하여 소방시설 등이 이 법 또는 소방 관계 법령에 적합하게 설치·유지·관리되고 있는지, 소방대상물에 화재, 재난·재해 등의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위하여 관계 공무원으로 하여금 소방특별조사를 하게 할 수 있다.
- ② 개인의 주거에 대하여는 관계인의 승낙이 있거나 화재발생의 우려가 뚜렷하여 긴급한 필요가 있는 때에 한정 하여 소방특별조사를 실시할 수 있다.
- ③ 국가적 행사 등 주요 행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안전관리 실태를 점검할 필요가 있는 경우 소방특별조사를 실시할 수 있다.
- ④ 소방특별조사위원회는 위원장 1명을 제외한 7명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.

소방관계법규(경채) 객관식 P. 78

38 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 특정소방대상물의 소방특별조사에 대해 잘못된 것은?

- ① 개인은 원칙적으로 소방특별조사 대상이 아니다.
- ② 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 소방특별조사를 하려면 7일 전에 관계인에게 조사대상, 조사시간 및 조사사유 등을 서면으로 알려야 한다.
- ③ 소방특별조사 업무를 수행하는 관계 공무원 및 관계 전문가는 그 권한 또는 자격을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 대보여야 한다.
- ④ 화재, 재난·재해가 발생할 우려가 뚜렷하여 긴급하게 조사할 필요가 있는 경우 7일 전에 통보 후 소방특별조사를 하여야 한다.

19. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 건축허가등의 동의대상물의 범위에 해당되는 것으로 옳은 것은?

- ㄱ. 항공기격납고, 관망탑, 방송용 송수신탑
- ㄴ. 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2제1항에 따라 건축 등을 하려는 학교시설은 100제곱미터 이상인 건축물
- ㄷ. 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 150제곱미터 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
- ㄹ. 노유자시설 및 수련시설은 200제곱미터 이상인 건축물

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

소방관계법규(경채) 객관식 P. 85

59 다음 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 건축허가등의 동의대상물의 기준으로 맞지 않는 것은?

- ㉠ 「의료법」에 따른 요양병원 경우에는 100제곱미터 이상인 건축물
- ㉡ 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
- ㉢ 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 100제곱미터 이상인 층이 있는 건축물이나 주차 시설
- ㉣ 장애인요양시설의 경우에는 300제곱미터 이상인 건축물

- ① ㉠㉡
- ② ㉡㉢
- ③ ㉢㉣
- ④ ㉠㉣

20. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 밑줄 친 각 호에 해당되지 않는 것은?

소방본부장 또는 소방서장은 특정소방대상물이 증축 되는 경우에는 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기존 부분에 대해서는 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하지 아니한다.

- ① 기존 부분과 증축 부분이 내화구조로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
- ② 기존 부분과 증축 부분이 「건축법 시행령」 제64조에 따른 갑종 방화문(국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 자동방화셔터를 포함한다)으로 구획되어 있는 경우
- ③ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물 내부에 연면적 100제곱미터 이하의 직원 휴게실을 증축 하는 경우
- ④ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물에 캐노피(3면 이상에 벽이 없는 구조의 캐노피를 말한다)를 설치하는 경우

소방관계법규 기본서 2권 P. 202

53

다음 중 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하지 않는 경우가 아닌 것은?

- ① 기존 부분과 증축 부분이 내화구조로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
- ② 기존 부분과 증축 부분이 갑종 방화문(국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 자동방화셔터를 포함한다)으로 구획되어 있는 경우
- ③ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물 내부에 연면적 66㎡ 이하의 직원 휴게실을 증축하는 경우
- ④ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물에 캐노피를 설치하는 경우